

Cliente: ESEMPIO
Centrale tipo: NOTIFIER AM-6000

Rev. 0.00 del 26.03.2006 : iniziale

Rev. 0.01 del 30.05.2006 : modificati azionamenti e comandi serrande

Rev. 0.02 del 03.07.2006 : aggiunti comandi serrande tagliafumo e sostituiti alcuni rivelatori ottici con termici

Rev. 0.03 del 07.08.2006 : aggiunti segnali da Locale Server 2° int. e allarme da Supervisione

Rev. 0.04 del 03.09.2006 : aggiunti rivelatori fumo nei canali CDZ al 2° interrato

> **Rev. 0.05 del 23.09.2006 : aggiunti rivelatori fumo lineari nella reception e L3S31-L3S34**

Impostazioni generali:

1. Confine delle Zone Dirette (Forward Zone Boundary) = G200

2. Messaggio impianto: CLIENTE - IMPIANTO

Device	N. Ass.	I.D. Dev.	Zona sw	Tipo Dev.	Ubic.	Descrizione	N. car. des.	V e r	S e n	L a m	S / T	S i n	Led sinott.	Lista o Equazione
L 1 S 01	0001	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO RIPOST. NORD-OVEST	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G1)
L 1 S 02	0002	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRID.CAFFETTERIA	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G1)
L 1 S 03	0003	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO CAFFETTERIA	23	N	S5	S	N	N	- - - -	(G1)
L 1 S 04	0004	THER	1	RT	PI	PI RIV.FUMO CATERING	20	N	S5	S	N	N	- - - -	(G2)
L 1 S 05	0005	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO CATERING	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G2)
L 1 S 06	0006	THER	1	RT	PI	PI RIV.FUMO RIPOSTIGLIO CATERING	32	N	S5	S	N	N	- - - -	(G2)
L 1 S 07	0007	THER	1	RT	PI	PI RIV.FUMO CATERING BAR	24	N	S5	S	N	N	- - - -	(G2)
L 1 S 08	0008	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO NORD	26	N	S5	S	N	N	- - - -	(G1 G5)
L 1 S 09	0009	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO BAR	15	N	S5	S	N	N	- - - -	(G3)
L 1 S 10	0010	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO BAR	15	N	S5	S	N	N	- - - -	(G3)
L 1 S 11	0011	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO NORD	26	N	S5	S	N	N	- - - -	(G5 G6)
L 1 S 12	0012	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO STUDIO TV 1	23	N	S5	S	N	N	- - - -	(G4)
L 1 S 13	0013	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO STUDIO TV 2	23	N	S5	S	N	N	- - - -	(G4)
L 1 S 14	0014	PHOT	1	RFO	PI	PI RIV.FUMO STUDIO TV 3	23	N	S5	S	N	N	- - - -	(G4)
L 1 S 15	0015	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO EST NORD	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G6)
L 1 S 16	0016	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO STUDIO TV OPEN SPACE	32	N	S5	S	N	N	- - - -	(G6)
L 1 S 17	0017	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA STAMPA	23	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7)
L 1 S 18	0018	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO SALE EST	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7)
L 1 S 19	0019	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA DEMO	21	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7)
L 1 S 20	0020	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA PROIEZIONI	27	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7)
L 1 S 21	0021	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO SALE EST	30	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7)
L 1 S 22	0022	PHOT	2	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA LETTURA	24	N	S5	S	N	N	- - - -	(G7 G8)
L 1 S 23	0023	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO LOC.QUADRI ELETTRICI	32	N	S5	S	N	N	- - - -	(G8)
L 1 S 24	0024	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO LOCALE HOSTESS	26	N	S5	S	N	N	- - - -	(G8)
L 1 S 25	0025	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO SUD-EST	29	N	S5	S	N	N	- - - -	(G8 G10)

L 1 S 26	0026	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO BIBLIOTECA	32	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G12 G10 G9)
L 1 S 27	0027	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO SUD-OVEST	31	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G12)
L 1 S 28	0028	PHOT	4	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO OVEST SUD	31	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G12)
L 1 S 29	0029	PHOT	4	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO OVEST	27	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G12 G1)
L 1 S 30	0030	PHOT	4	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO OVEST NORD	32	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G1)
L 1 S 31	0031	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA RIUNIONI	25	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 32	0032	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA RIUNIONI	25	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 33	0033	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA RIUNIONI	25	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 34	0034	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA RIUNIONI TEAM	30	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 35	0035	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA RIUNIONI TEAM	30	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 36	0036	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO CABINA TRADUZ.NORD	30	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 37	0037	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO CORRIDOIO AULE	26	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14 G5 G10)
L 1 S 38	0038	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA REGIA	22	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 39	0039	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO CABINA TRADUZ.SUD	29	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G14)
L 1 S 40	0040	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA TRAINING	25	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G15)
L 1 S 41	0041	PHOT	6	RFO	PI	PI RIV.FUMO AREA ESPOS. NORD	28	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G13 G1)
L 1 S 42	0042	PHOT	6	RFO	PI	PI RIV.FUMO AREA ESPOS. CENTRO	30	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G13)
L 1 S 43	0043	PHOT	6	RFO	PI	PI RIV.FUMO AREA ESPOS. SUD	27	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G13 G12)
L 1 S 44	0044	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA FOTO	21	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G16)
L 1 S 45	0045	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA FOTO	21	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G16)
L 1 S 46	0046	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO BIBLIOTECA	22	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G9)
L 1 S 47	0047	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO GUARDAROBA	22	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G9)
L 1 S 48	0048	PHOT	3	RFO	PI	PI RIV.FUMO GUARDAROBA	22	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G9)
L 1 S 49	0049	PHOT	5	RFO	PI	PI RIV.FUMO SALA TRAINING	25	N	S5	S	N	N	-	-	-	-	(G15)
L 1 M 01	0101	MON	4	MMX	PI	PI PULSANTE USCITA SCALA C	26	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 02	0102	MON	2	MMX	PI	PI PULSANTE USCITA CORRIDOIO EST	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 03	0103	MON	3	MMX	PI	PI PULSANTE USCITA SCALA A	26	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 04	0104	MON	3	MMX	PI	PI PULSANTE CORRIDOIO BIBLIOTECA	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 05	0105	MON	4	MMX	PI	PI PULSANTE USCITA SCALA B	26	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 06	0106	MON	4	MMX	PI	PI PULSANTE CORRIDOIO OVEST	27	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G20)
L 1 M 11	0111	SCO2	62	ZMX	QPI2	P2I RIV.FUMO CANALI NORD-OVEST	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 12	0112	SCO2	62	ZMX	QPI2	P2I RIV.FUMO CANALI NORD-EST	28	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 13	0113	SCO2	62	ZMX	QPI2	P2I RIV.FUMO CANALI SUD-EST	27	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 14	0114	SCO2	62	ZMX	QPI2	P2I RIV.FUMO CANALI SUD-OVEST	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 20	0120	MON	11	MM10	QFT1	PI PREALL.CONTROSOFFITTO NORD	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 21	0121	MON	11	"	QFT1	PI ALLARME CONTROSOFFITTO NORD	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G19)
L 1 M 22	0122	MON	14	"	QFT1	PI PREALL.CONTROSOFFITTO OVEST	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 23	0123	MON	14	"	QFT1	PI ALLARME CONTROSOFFITTO OVEST	31	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G19)
L 1 M 24	0124	MON	0	"	QFT1		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 25	0125	MON	0	"	QFT1		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 26	0126	MON	0	"	QFT1		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 27	0127	MON	0	"	QFT1		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 28	0128	MON	0	"	QFT1		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-

L 1 M 29	0129	MON	19	"	QFT1	PI GUASTO ASPIRAZIONE NORD-OVEST	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 30	0130	MON	12	MM10	QFT2	PI PREALL.CONTROSOFFITTO EST	28	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 31	0131	MON	12	"	QFT2	PI ALLARME CONTROSOFFITTO EST	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G19)
L 1 M 32	0132	MON	13	"	QFT2	PI PREALL.CONTROSOFFITTO SUD	28	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 33	0133	MON	13	"	QFT2	PI ALLARME CONTROSOFFITTO SUD	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G19)
L 1 M 34	0134	MON	15	"	QFT2	PI PREALL.CONTROSOFF.BIBLIOTECA	31	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 35	0135	MON	15	"	QFT2	PI ALLARME CONTROSOFF.BIBLIOTECA	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G19)
L 1 M 36	0136	MON	0	"	QFT2		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 37	0137	MON	0	"	QFT2		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 38	0138	MON	0	"	QFT2		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 39	0139	MON	19	"	QFT2	PI GUASTO ASPIRAZIONE SUD-EST	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 40	0140		0				0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 41	0141	MON	90	MMX	QPI	P.INT. GUASTO ALIMENTAZ.CAMPO	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 45	0145	MON	61	MMX	QPI2	P2I PREALL.INCENDIO LOC.SERVER	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 46	0146	MON	61	MMX	QPI2	P2I ALLARME INCENDIO LOC.SERVER	31	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 47	0147	MON	61	MMX	QPI2	P2I ALLAGAMENTO LOCALE SERVER	29	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 48	0148	MON	61	MMX	QPI2	P2I MANC.RETE CENTR.INC.SERVER	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 49	0149	MON	61	MMX	QPI2	P2I BLOCCO MOTORI LOCALE SERVER	31	-	-	S	N	N	-	-	-	-	()
L 1 M 51	0151	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA USCITA SCALA C	23	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 52	0152	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA USCITA CORRIDOIO EST	29	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 53	0153	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA USCITA SCALA A	23	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 54	0154	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA CORRIDOIO SUD-EST	26	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 55	0155	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA SALA BLU	17	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 56	0156	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA SALA TRAINING	22	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 57	0157	FORC	81	CMX	PI	PI TARGA SALA FOTO	18	-	-	S	S	N	-	-	-	-	(G236)
L 1 M 60	0160	FORC	86	CM10	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO ESTRAZ.BAGNI	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	OR(G241 G242 G243 G245)
L 1 M 61	0161	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO GLOB.PIANO	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	AND(OR(G241 G242 G243 G245) NOT(G252))
L 1 M 62	0162	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO STUDI TELEV.	31	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G252)
L 1 M 63	0163	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO SALETTE EST	30	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G252)
L 1 M 64	0164	FORC	0	"	QPI	RISERVA	7	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 65	0165	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO SALA TRAINING	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G252)
L 1 M 66	0166	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO SALA FOTO	28	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G252)
L 1 M 67	0167	FORC	86	"	QPI	PI SERR.TAGLIAFUOCO SALA BLU	27	-	-	S	N	N	-	-	-	-	(G252)
L 1 M 68	0168	FORC	0	"	QPI		0	-	-	S	N	N	-	-	-	-	-
L 1 M 69	0169	FORC	86	"	QPI	P2I SERR.TAGLIAFUOCO SECONDO INT	32	-	-	S	N	N	-	-	-	-	OR(G241 G242 G243 G245)
ALTRI LOOPS																	
Z 001	-	-	-	Z.sw	-	PIANO INTERRATO - LATO NORD	27	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-
Z 002	-	-	-	Z.sw	-	PIANO INTERRATO - LATO EST	26	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-
Z 003	-	-	-	Z.sw	-	PIANO INTERRATO - LATO SUD	26	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-
Z 004	-	-	-	Z.sw	-	PIANO INTERRATO - LATO OVEST	28	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-
Z 005	-	-	-	Z.sw	-	PIANO INTERRATO - ZONA AULE	27	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-

